


Danfoss



**Uniwersalny sterownik
urządzenia chłodniczego
- EKC 204A**

REFRIGERATION AND
AIR CONDITIONING

Instrukcja użytkownika

Wprowadzenie

Zastosowanie

- Sterownik EKC 204A służy do regulacji temperatury w urządzeniu chłodniczym i jest szczególnie polecany do stosowania w supermarketach i innych obiektach handlowych.
- Sterownik jest wyposażony w szereg fabrycznie zaprogramowanych aplikacji, które umożliwiają elastyczne stosowanie, zarówno w przypadku nowych jak i modernizowanych instalacji chłodniczych.

Charakterystyka

Sterownik może współpracować z jednym lub dwoma czujnikami temperatury powietrza. Jeśli występuje tylko jeden czujnik temperatury to jest on umieszczany albo w strumieniu zimnego powietrza bezpośrednio za parownikiem, albo w strumieniu ciepłego powietrza przed parownikiem. Jeśli zastosowano dwa czujniki to jeden należy zamontować przed a drugi za parownikiem. W tym wypadku temperatura zmierzona jest średnią ważoną z wartości zarejestrowanych przez czujniki, a udział każdego z nich określa odpowiednia nastawa.



Pomiar temperatury odtajania jest realizowany bezpośrednio przy pomocy czujnika S5 lub pośrednio, przy pomocy czujnika S4. Sterowanie elementami wykonawczymi odbywa się za pośrednictwem czterech przekaźników, którym zależnie od wybranej aplikacji, mogą być przypisane następujące funkcje:

- Chłodzenie (sprężarka lub zawór)
- Wentylator
- Odtajanie
- Grzałki poręczowe (dodatkowe)
- Oświetlenie
- Sterowanie zaworami układu odtajania gorącym gazem
- Druga sprężarka

Przykłady aplikacji są opisane na stronie 6.

Zalety

- Jedno urządzenie dla wielu aplikacji
- Sterownik zastępuje układ termostatów i przekaźników czasowych (timerów)
- Przyciski i uszczelka są integralną częścią panelu czołowego sterownika zapewniając jego szczelność
- Możliwość sterowania dwoma sprężarkami
- Możliwość transmisji danych
- Szybka konfiguracja
- Dwie nastawy temperatury
- Wejścia dwustanowe do różnych zastosowań
- Zegar z wbudowanym podtrzymaniem kondensatorowym
- HACCP
 - Monitorowanie temperatury i rejestracja okresów gdy temperatura przekracza dopuszczalny górny limit (patrz również str. 19)
 - Fabrycznie przeprowadzona kalibracja gwarantująca lepszą dokładność pomiarową niż wymagana przez normę EN 441-13, bez potrzeby dodatkowej kalibracji (dla czujnika Pt 1000)



Działanie

Czujniki

W zależności od aplikacji, do sterownika można podłączyć jeden lub dwa czujniki termostatu w sposób opisany poniżej.

Czujnik umieszczony w strumieniu powietrza na wlocie do parownika jest zwykle stosowany w przypadku sterowania temperaturą w przestrzeni chłodzonej.


Czujnik umieszczony w strumieniu powietrza na wylocie z parownika jest zwykle stosowany w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zbyt niskiej temperatury w pobliżu chłodzonych produktów.

Dwa czujniki, umieszczone jednocześnie na wlocie i wylocie z parownika, oferują możliwość regulacji temperatury w przestrzeni chłodzonej (funkcja termostatu), sygnalizacji wg termostatu alarmowego i wyświetlania temperatury zgodnie z wymogami danej aplikacji. W takim przypadku wartością brana pod uwagę jest średnią ważoną pomiędzy dwoma mierzonymi temperaturami. Średnia ważona 50% oznacza jednakowe udziały pochodzące z podłączonych czujników.

Wartości brane pod uwagę przez termostat, termostat alarmowy i wyświetlacz mogą być ustalane indywidualnie, niezależnie od siebie.

Czujnik odtajania S5 należy umieścić bezpośrednio na parowniku tak aby uzyskać precyzyjny pomiar jego temperatury. Gwarantuje to przeprowadzenie jak najszybszego i efektywnego energetycznie odtajania.


W przypadku braku czujnika odtajania S5, proces odtajania może być zakończony po upływie określonego czasu. Do kontroli odtajania można również wybrać czujnik S4.



Sterowanie pracą sprężarek

Sterownik pozwala na współpracę z dwoma sprężarkami tej samej wydajności. Zasada regulacji polega na tym, że jedna ze sprężarek jest załączana i wyłączana w oparciu o ustaloną różnicę załączeń, podczas gdy druga z nich załącza się odpowiednio do wartości połowy różnicy załączeń. Kiedy temperatura jest wyższa niż nastawa + różnica załączeń następuje załączenie sprężarki z mniejszym sumarycznym czasem pracy. Druga sprężarka uruchomiona zostanie po upływie ustalonego czasu opóźnienia. Obydwie sprężarki pracują razem, aż do spadku temperatury do połowy wartości różnicy załączeń. W chwili osiągnięcia tej wartości jedna sprężarka zostaje zatrzymana, a druga pracuje dalej, aż do momentu spadku temperatury do wartości nastawy.


Obydwie sprężarki muszą być dostosowane do startu przy wysokim ciśnieniu po stronie tłocznej (urządzenia rozruchowe HST).



Zmiana temperatury zadanej

Dla pewnych aplikacji wymagana jest skokowa zmiana nastawy termostatu, np. w przypadku chłodzenia różnych grup produktów. Zmiana nastawy dokonywana jest poprzez załączenie styków zewnętrznych podłączonych do wejścia dwustanowego DI. Nastawa termostatu jest wtedy zmieniana o z góry określoną wartość. Jednocześnie zmieniają się odpowiednio nastawy termostatu alarmowego.


Po rozłączeniu wejścia DI nastawy przyjmują wartość pierwotną.



Wejścia dwustanowe DI

Dostępne są dwa wejścia cyfrowe, które mogą uruchamiać następujące funkcje:

- mycie urządzenia
- sygnalizację alarmu otwartych drzwi
- uruchomienie odtajania
- koordynację odtajania
- zmianę temperatury zadanej
- przekazywania do systemu transmisji danych informacji o stanie styków zewnętrznych.



Mycie urządzenia

Funkcja ta ułatwia przeprowadzenie kolejnych faz mycia urządzenia chłodniczego. Kolejne załączenie przycisku podłączonego do wejścia DI powoduje przechodzenie do kolejnych faz mycia.


Pierwszy sygnał powoduje wyłączenie chłodzenia (wentylatory nadal pracują). Drugi sygnał powoduje zatrzymanie wentylatorów. Trzeci, ostatni sygnał powoduje przywrócenie chłodzenia. Informacja o kolejnej fazie mycia pokazywana jest odpowiednio na wyświetlaczu.

W przypadku pracy sterownika w sieci transmisji danych informacja o uruchomieniu funkcji jest przekazywana do jednostki nadrzędnej jako odpowiedni alarm. Jest on rejestrowany w systemie, co pozwala kontrolować i potwierdzać wykonanie mycia urządzenia.

-	+	+	°C
1	÷	+	Fan
2	÷	÷	Off
3	+	+	°C

Alarm otwartych drzwi

W komorach chłodniczych i mroźniach wyłącznik drzwiowy umożliwia załączanie/wyłączanie oświetlenia, załączanie/wyłączanie chłodzenia oraz załączanie alarmu w przypadku zbyt długiego otwarcia drzwi.



Odtajanie


W zależności od aplikacji można zastosować następujące metody odtajania:

Naturalne: Wentylatory pozostają załączone w czasie odtajania

Elektryczne: Załączana jest grzałka

W układzie pośrednim: Zawór na zasilaniu parownika pozostaje otwarty

Gorącym gazem: zawory elektromagnetyczne są odpowiednio otwierane i zamykane tak, by umożliwić przepływ gorących par czynnika przez parownik.



Odtajanie gorącym gazem

Rozpoczęcie odtajania

Odtajanie może być realizowane następująco:

Okresowo: Odtajanie jest uruchamiane co określony czas, np. co osiem godzin

W zależności od czasu chłodzenia:

Odtajanie jest uruchamiane po upływie określonego, sumarycznego czasu chłodzenia. Mniejsze obciążenie powoduje odpowiednio dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi odtajaniem.

Wg schematu: Odtajanie jest rozpoczynane o określonych porach doby, nie częściej jednak niż 6 razy na dobę.

Wymuszone przez sygnał zewnętrzny:

Odtajanie jest uruchamiane po aktywowaniu wejścia dwustanowego DI

Wymuszane przez układ transmisji danych:


Odtajanie może być uruchamiane zdalnie przez moduł nadrzędny

Przez sygnał z czujnika odtajania S5:

W układach z jedną sprężarką i jednym parownikiem mierząc temperaturę S5 można monitorować wydajność parownika. Nadmierne zaszczenie parownika spowoduje rozpoczęcie cyklu odtajania.

Ręcznie:

Odtajanie może być uruchomione poprzez naciśnięcie dolnego przycisku na panelu czołowym sterownika.



Wszystkie powyżej przedstawione metody można stosować w sposób dowolny. Zastosowanie każdej z nich spowoduje uruchomienie odtajania.


Odtajanie koordynowane polegające na współpracy kilku sterowników może być realizowane albo z zastosowaniem połączenia przewodami elektrycznymi pomiędzy sterownikami lub poprzez zdalną transmisję danych z udziałem jednostki nadrzędnej.

Połączenie przewodami

Jeden, wybrany sterownik pełni rolę nadrzędną i może być, dodatkowo wyposażony w moduł rezerwowego zasilania zegara. Załączenie odtajania w sterowniku nadrzędnym powoduje automatyczne uruchomienie odtajania w pozostałych sterownikach. Po zakończeniu odtajania każdy ze sterowników wchodzi w tryb oczekiwania. Sterowniki pozostają w tym trybie aż do zakończenia odtajania przez ostatni ze sterowników. Następnie wszystkie sterowniki automatycznie przechodzą w tryb chłodzenia.

Przez sieć transmisji danych

Wszystkie sterowniki należy wyposażyć w moduły transmisji danych. Odtajanie jest koordynowane z wykorzystaniem odpowiedniej funkcji centralnej dostępnej w jednostce nadrzędnej (gateway).



Odtajanie wg potrzeb


1 Na podstawie czasu chłodzenia

Odtajanie jest uruchamiane po upływie określonego, zakumulowanego czasu chłodzenia.

2 Na podstawie temperatury

Odtajanie może również być uruchamiane w oparciu o śledzenie wskazań temperatury czujnika S5. Pomiędzy odtajaniem temperatura S5 systematycznie obniża się na skutek rosnącego zaszczenia parownika (sprężarka pracuje dłużej, obniża się temperatura parowania, a tym samym i temperatura S5). Odtajanie jest uruchamiane po spadku temperatury S5 do z góry określonej wartości.

Ta funkcja może być używana jedynie w układach z jednym parownikiem i jedną sprężarką (bez regulacji wydajności).



Moduły dodatkowe


- Sterownik może zostać wyposażony w moduł dodatkowy, jeśli jest to wymagane w danej aplikacji. Sterownik posiada przygotowane złącze do zainstalowania modułu. Moduł dodatkowy wsuwany jest do wnętrza sterownika.

– Moduł bateryjnego zasilania rezerwowego

W przypadku dłuższych zaników napięcia zasilającego moduł ten gwarantuje stałe podtrzymanie zasilania zegara sterownika. W przypadku zaniku napięcia krótszego niż 4 godziny, podtrzymanie działania zegara zapewnia wbudowany do sterownika specjalny kondensator. Tym samym stosowanie dodatkowego modułu bateryjnego wymagane jest tylko w przypadku zaników napięcia dłuższych niż 4 godziny.

– Moduł transmisji danych

Jeśli wymagana jest praca sterownika w sieci transmisji danych i jego obsługa z poziomu komputera PC to sterownik musi być wyposażony w moduł transmisji danych.



Zastosowanie

Poniżej przedstawiono przykłady zastosowań sterownika EKC 204A.

Odpowiednia nastawa (o61) definiuje przeznaczenie wyjść przełącznikowych zgodnie z wymogami danej aplikacji.

W tabeli na stronach 20 i 21 zaznaczone są parametry, które dotyczą każdego z 9 poniższych schematów elektrycznych.

S3 i S4 są czujnikami temperatury. W zależności od aplikacji stosuje się jeden albo drugi lub też dwa jednocześnie. S3 montuje się w strumieniu powietrza na wlocie do chłodnicy, a S4 na wylocie. Wpływ poszczególnych czujników na wartość braną pod uwagę przez termostat jest określany procentowo. Czujnik S5 jest czujnikiem odtajania i należy go umieszczać bezpośrednio na parowniku.

Wejścia dwustanowe DI1 i DI2 są stosowane do następujących funkcji: sygnalizacja otwarcia/zamknięcia drzwi, alarm, start odtajania, wyłącznik główny, tryb nocny, zmiana nastawy termostatu, mycie urządzenia, wymuszone chłodzenie, koordynacja odtajania. Patrz nastawy o02 i o37.





Układ z jedną sprężarką

Sterownik może być stosowany do sterowania małymi układami chłodniczymi takimi jak meble lub komory. Trzy przekaźniki załączają odpowiednio sprężarkę, odtajanie i wentylatory. Czwarty przekaźnik może być stosowany do załączania oświetlenia, grzałek poręczowych lub alarmu.

- Funkcja alarmu może działać w powiązaniu z wejściem dwustanowym z podłączonym czujnikiem otwartych drzwi. W takim przypadku, jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż przewidywane, zostanie zasygnalizowany alarm.
- Funkcja oświetlenia może również działać w powiązaniu z wejściem dwustanowym z czujnikiem otwartych drzwi. W tym przypadku, otwarcie drzwi będzie powodowało załączenie oświetlenia. Wyłączenie oświetlenia nastąpi po dwóch minutach od zamknięcia drzwi.
- Funkcja sterowania grzałkami poręczowymi jest stosowana w meblach chłodniczych. Może być też np. wykorzystana do sterowania pracą grzałek drzwi mroźni.

Wentylatory mogą być zatrzymywane na czas odtajania, jak również mogą pracować w korelacji z sygnałem otwarcia/zamknięcia drzwi.

Oprócz tego sterownik realizuje inne funkcje związane z alarmami, sterowaniem oświetleniem, grzałkami poręczowymi i wentylatorami. Przedstawione są one przy opisie poszczególnych parametrów.



Odtajanie gorącym gazem

Ten rodzaj podłączenia może być stosowany do odtajania gorącym gazem, ale tylko w odniesieniu do komercyjnych instalacji chłodniczych np. w supermarketach. Funkcje sterownika mogą nie wystarczyć do dużych instalacji przemysłowych. Dwustanowy przekaźnik 1, może sterować naprzemiennie zaworem na obejściu i/lub zaworem gorącego gazu. Przekaźnik 2 załącza chłodzenie.

Niedozwolone jest zastosowanie sterownika z zaworami typu PML(x) i GPL(x).




Układ z dwoma sprężarkami

Sterownik może obsługiwać przedstawione poniżej układy z dwoma sprężarkami. Schematy połączeń są analogiczne do schematów 1-3, przedstawionych na poprzedniej stronie, z tym, że przekaźnik załączający poprzednio wentylator jest tu stosowany do załączania drugiej sprężarki.

Obydwie sprężarki muszą być jednakowe. Jako pierwsza załączana jest sprężarka o krótszym sumarycznym czasie pracy. Następnie, z pewnym opóźnieniem załączana jest druga sprężarka.


Kiedy temperatura spadnie do wartości odpowiadającej połowie różnicy załączeń, zostanie wyłączona sprężarka o dłuższym sumarycznym czasie pracy. Jeśli pozostała, pracująca sprężarka nie jest w stanie obniżyć temperatury do wartości nastawy termostatu, druga sprężarka zostanie ponownie załączona. Ponowne załączenie następuje po osiągnięciu przez temperaturę wartości nastawy powiększonej o różnicę załączeń. Jeśli temperatura stale utrzymuje się w zakresie różnicy załączeń to po dwóch godzinach ciągłej pracy nastąpi zamiana pracującej sprężarki, tak aby zapewnić wyrównanie ich czasu pracy. Obydwie sprężarki muszą być dostosowane do startu przy wysokim ciśnieniu po stroni tłocznej.

Nastawy sprężarek dotyczące minimalnego czasu pracy i minimalnego czasu postoju będą zawsze miały priorytet w czasie normalnego sterowania. Wyjątkiem są funkcje wymuszające wyłączenie chłodzenia.



Chłodzenie i odtajanie


Ta aplikacja jest stosowana w przypadku prostych układów, gdy załączane jest tylko chłodzenie i odtajanie.





Funkcja grzania


Ta aplikacja jest analogiczna do aplikacji przedstawionej na schemacie numer 1, ale została dodana funkcja grzania zabezpieczająca układ przed niekontrolowanym spadkiem temperatury poniżej nastawy termostatu. Grzałka odtajania jest w tym przypadku wykorzystana jako element grzewczy dla całego układu.

Aplikacja ta stosowana jest w przypadku, gdy temperatura może spaść poniżej nastawy termostatu. Element grzewczy jest załączany x stopni poniżej wartości nastawy. Konieczne jest zamontowanie czujnika S3 informującego o temperaturze w czasie ogrzewania.



Przegląd funkcji

Funkcja	Para- metr	Parametr przy obsłudze zdalnej
Wskazanie w czasie normalnej pracy		
W czasie normalnej pracy wyświetlana jest wartość temperatury mierzona jednym z czujników (S3 lub S4) lub wartość ważona tych wskazań. Parametr r17 określa wielkość wagi dla czujników.		Display air (u56)
Termostat		Thermostat control
Nastawa temperatury - wartość zadana regulacji Termostat pracuje według wartości zadanej (ewentualnie skorygowanej funkcją przesuwającą wartość nastawy). Wartość zadana jest wprowadzana po naciśnięciu środkowego przycisku. Zmiana nastawy może być ograniczona lub zablokowana przez odpowiednie ustawienia parametrów r02 i r03. Podgląd aktualnej wartości zadanej jest widoczny pod parametrem u28.		Cutout °C
Różnica załączeń Kiedy temperatura jest wyższa niż nastawa + różnica załączeń, przekaźnik chłodzenia zostanie załączony. Wyłączenie przekaźnika nastąpi, kiedy temperatura spadnie do poziomu nastawy. 	r01	Differential
Ograniczenie wartości zadanej Zakres nastaw termostatu może być zawężony tak, aby przypadkowo nie mogła zostać wprowadzona wartość zbyt niska lub zbyt wysoka		
Maksymalna dopuszczalna nastawa temperatury.	r02	Max cutout °C
Minimalna dopuszczalna nastawa temperatury	r03	Min cutout °C
Korekcja wskazań wyświetlacza Jeśli temperatura przestrzeni chłodzonej różni się od temperatury wskazywanej przez sterownik można wprowadzić korektę wskazań wyświetlacza	r04	Disp. Adj. K
Jednostka temperatury Możliwe jest wybranie wskazań temperatury w: °C lub °F.	r05	Temp. unit °C=0. / °F=1 (W programie AKM niezależnie od nastawy parametru r05 wartości wyświetlane są zawsze w °C)
Korekcja sygnału czujnika S4 Kompensacja oporności przewodów czujnika	r09	Adjust S4
Korekcja sygnału czujnika S3 Kompensacja oporności przewodów czujnika	r10	Adjust S3
Załączenie / wyłączenie chłodzenia (wyłącznik główny) Parametr ten pozwala załączyć lub wyłączyć chłodzenie, a także załączyć tryb ręcznego sterowania wyjściami. Załączenie i wyłączenie chłodzenia może być również realizowane przez zewnętrzny przełącznik podłączony do wejścia DI. Wyłączenie chłodzenia jest sygnalizowane przez „Standby alarm”	r12	Main Switch 1: Regulacja 0: Stop -1: Sterowanie ręczne
Zmiana nastaw w trybie nocnym Wartość zadana regulacji termostatu zostanie zwiększona o wartość tego parametru, kiedy sterownik przejdzie w tryb pracy nocnej. (W celu obniżenia nastawy, np. dla akumulacji zimna należy wprowadzić wartość ujemną).	r13	Night offset
Wybór czujnika temperatury dla termostatu Jako czujnik termostatu może zostać wybrany czujnik S3, S4 lub ich kombinacja. Nastawa o wartości 0% oznacza wykorzystanie tylko czujnika S3. Nastawa o wartości 100% odpowiednio wykorzystanie tylko S4. (Dla aplikacji numer 9 konieczne jest stosowanie czujnika S3).	r15	Ther. S4 %
Ogrzewanie Do podniesienia temperatury stosowana jest grzałka odtajania. Funkcja zostaje uruchomiona jeśli temperatura spadnie o określoną ilość stopni (r36) poniżej nastawy termostatu. Ogrzewanie zostaje wyłączone po podniesieniu się temperatury o 2 K. Regulacja jest zależna wyłącznie od wskazań czujnika S3. W czasie ogrzewania wentylatory pozostają załączone. Ogrzewanie i wentylatory zostaną wyłączone w przypadku otwarcia drzwi (gdy korzysta się z odpowiedniej funkcji sterownika). W przypadku stosowania funkcji ogrzewania należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenie zewnętrzne chroniące grzałkę przed przegrzaniem. 	r36	HeatStartRel

<p>Przesunięcie nastawy Po załączeniu funkcji nastawa termostatu zostanie przesunięta o wartość określoną przez parametr r40. Aktywacja może również być przeprowadzona przy użyciu wejścia DI1 lub DI2 (konfiguracja wejścia DI - parametry o02 lub o37).</p> 	r39	Th. offset
<p>Wielkość przesunięcia nastawy Wartość nastawy termostatu i nastawa alarmowa są przesuwane określoną ilością stopni po aktywowaniu funkcji przesunięcia nastawy.</p>	r40	Th. offset K
		Night setbck (tryb pracy nocnej)
		Forced cool. (wymuszenie chłodzenia)
<p>Alarm</p>		Alarm settings
<p>Sterownik sygnalizuje alarm w różnych sytuacjach. Zaistnienie stanu alarmowego jest sygnalizowane miganiem diod (LED) na panelu czołowym sterownika i załączeniem przekaźnika alarmowego.</p>		W systemie zdalnej transmisji danych można definiować wagę poszczególnych alarmów. Zmiana nastaw w menu „Alarm destinations”
<p>Opóźnienie alarmu temperatury Jeśli jedna z dwóch granicznych wartości jest przekroczona, to załączona zostanie funkcja odliczania czasu. Uruchomienie alarmu nastąpi po upływie czasu opóźnienia. Opóźnienie jest określone w minutach.</p>	A03	Alarm delay
<p>Opóźnienie alarmu otwartych drzwi Opóźnienie jest określone w minutach. Funkcja wyłącznika drzwiowego jest definiowana przez parametry o02 lub o37.</p>	A04	DoorOpen del
<p>Opóźnienie alarmu temperatury przy wychładzaniu Opóźnienie to dotyczy sygnalizacji alarmu po uruchomieniu sterownika, podczas odtajania i bezpośrednio po nim. Powrót do normalnego czasu opóźnienia (A03) nastąpi, kiedy temperatura spadnie poniżej górnej nastawy alarmu temperatury. Opóźnienie jest określone w minutach.</p>	A12	Pulldown del
<p>Górna nastawa alarmowa Nastawa progu sygnalizacji alarmu wysokiej temperatury, określona w °C. Wartość ta będzie podwyższona w czasie pracy nocnej o wartość taką samą jak nastawa nocna (będzie podwyższona tylko, gdy zmiana nastawy nocnej jest dodatnia). Próg ten będzie również przesuwany w przypadku zadziałania funkcji przesunięcia nastawy (r39).</p>	A13	HighLim Air
<p>Dolna nastawa alarmowa Nastawa progu sygnalizacji alarmu niskiej temperatury, określona w °C. Wartość ta będzie również przesuwana w przypadku zadziałania funkcji przesunięcia nastawy (r39).</p>	A14	LowLim Air
<p>Opóźnienie alarmu wejścia DI1 Zwarcie lub rozwarcie wejścia DI1 może uruchamiać alarm, gdy upłynie określony czas opóźnienia. Funkcja jest konfigurowana przez parametr o02.</p>	A27	AI.Delay DI1
<p>Opóźnienie alarmu wejścia DI2 Zwarcie lub rozwarcie wejścia DI2 może uruchamiać alarm, gdy upłynie określony czas opóźnienia. Funkcja jest konfigurowana przez parametr o37.</p>	A28	AI.Delay DI2
<p>Czujniki wykorzystywane przez termostat alarmowy Parametr określa proporcję sygnałów z czujników temperatury S3 i S4 branych pod uwagę przez funkcję termostatu alarmowego. Nastawa 0% oznacza uwzględnianie tylko czujnika S3. Nastawa 100% oznacza uwzględnianie tylko czujnika S4.</p>	A36	Alarm S4%
		Reset alarm
		EKC error
<p>Sprężarka</p>		Compressor control
<p>Przekaźnik załączający sprężarkę załączany jest zgodnie z działaniem funkcji termostatu.</p> <p>Czasy pracy Aby chronić sprężarkę przed zbyt częstym załączaniem/wyłączaniem należy ustawić odpowiednie wartości minimalnego czasu pracy i minimalnego czasu postoju. Wartości te nie są brane pod uwagę przy załączeniu odtajania.</p>		
<p>Min. czas pracy (w minutach)</p>	c01	Min. On time
<p>Min czas postoju (w minutach)</p>	c02	Min. Off time
<p>Opóźnienie załączenia drugiej sprężarki Nastawa określa opóźnienie pomiędzy załączeniem pierwszego i drugiego przekaźnika sprężarek.</p>	c05	Step delay

<p>Odwrotne działanie przekaźnika DO1 0: Normalne działanie polegające na załączeniu przekaźnika, kiedy chłodzenie jest wymagane. 1: Działanie odwrotne polegające na wyłączeniu przekaźnika, kiedy chłodzenie jest wymagane. Wybór tego trybu powoduje, że chłodzenie będzie załączone przy braku zasilania sterownika.</p>	c30	Cmp relay NC
<p>Wskaźnik diodowy na panelu przednim sterownika wskazuje stan załączenia chłodzenia.</p>		Comp Relay Możliwy jest odczyt stanu przekaźnika lub ręczne jego sterowanie w trybie „Manual control”
<p>Odtajanie</p>		Defrost control
<p>Sterownik jest wyposażony w licznik czasu, który jest zerowany po każdym uruchomieniu odtajania. Licznik ten załącza odtajanie po upływie zdefiniowanego odstępu czasu między odtajaniem. Zaczyna on odliczać czas po załączeniu zasilania sterownika, ale jego pierwsze uruchomienie może być opóźnione odpowiednią nastawą parametru d05. W przypadku zaniku zasilania licznik czasu zatrzymuje się, lecz jego wskazanie zostanie zapamiętane i po ponownym zasileniu sterownika odliczanie czasu będzie kontynuowane. Odtajanie w ustalonych odstępach czasu może być stosowane jako najprostsza metoda startu odtajania, jednak będzie również funkcjonować jako odtajanie awaryjne w przypadku nie załączenia odtajania przez inne funkcje. Sterownik jest również wyposażony w zegar czasu rzeczywistego, co, przy odpowiednich nastawach, umożliwia załączanie odtajania o określonych porach doby. Jeśli zachodzi obawa zaniku napięcia przez okres dłuższy niż 4 godziny sterownik należy wyposażyć w dodatkowy moduł rezerwowego zasilania (bateria). Uruchomienie odtajania może być przeprowadzone ręcznie, za pomocą wejścia dwustanowego DI lub systemu zdalnej komunikacji. Wszystkie metody startu odtajania są dostępne jednocześnie, należy więc odpowiednio z nich korzystać tak aby nie spowodować zbyt częstych startów odtajania wywoływanych przez różne funkcje. Odtajanie może być realizowane przy pomocy: grzałki elektrycznej, gorącego gazu, lub ciepłym glikolem w układach pośrednich. Odtajanie jest zakończone po upływie określonego czasu lub na skutek osiągnięcia zadanej temperatury zmierzonej przez czujnik końca odtajania</p>		
<p>Metoda odtajania Istnieje możliwość wyboru sposobu odtajania przy pomocy: grzałki, gorącego gazu, glikolu (w układach pośrednich) lub trybu pracy bez odtajania. Podczas odtajania przekaźnik odtajania zostanie załączony. (Dla układów pośrednich przekaźnik chłodzenia pozostaje załączony w czasie odtajania)</p>	d01	Def. method
<p>Temperatura końca odtajania Odtajanie jest przerywane po osiągnięciu zadanej temperatury mierzonej przez czujnik końca odtajania (czujnik jest określany przez parametr d10).</p>	d02	Def. Stop Temp
<p>Odstęp między startami kolejnych odtajania Licznik czasu jest zerowany po każdym załączeniu odtajania i rozpoczyna odliczanie od początku. Po upływie zdefiniowanego przedziału czasowego uruchamiane jest kolejne odtajanie. Licznik czasu może być wykorzystany jako prosta metoda uruchamiania odtajania lub jako zabezpieczenie w postaci maksymalnego odstępu między odtajaniem w przypadku wyboru innej metody startu odtajania. W przypadkach koordynacji odtajania kilku sterowników (bez zegara czasu rzeczywistego lub układu transmisji danych) określony odstęp będzie czasem pomiędzy odtajaniem. W przypadkach odtajania realizowanych z zastosowaniem zegara czasu rzeczywistego lub z udziałem układu transmisji danych zdefiniowany odstęp musi być dłuższy niż odstęp wynikający z nastaw dotyczących zegara czasu rzeczywistego. Jeśli interwał będzie krótszy to nastąpi niepotrzebne, załączenie odtajania. Najpierw zgodnie z ustawionym odstępem a następnie zgodnie z nastawą zegara czasu rzeczywistego. W przypadku braku zasilania zliczony czas zostanie zapamiętany. Po przywróceniu zasilania licznik czasu rozpocznie pomiar od zapamiętanej wartości. Licznik czasu nie będzie załączony dla nastawy parametru równej 0.</p>	d03	Def Interval (0=off)
<p>Maksymalny czas trwania odtajania Nastawa zabezpiecza przed zbyt długim trwaniem odtajania w awaryjnych przypadkach nie wyłączenia odtajania w oparciu o wzrost temperatury lub odtajanie koordynowane.</p>	d04	Max Def. time
<p>Czas przesunięcia początku odtajania po zaniku napięcia Ta funkcja ma jedynie znaczenie, gdy występuje kilka urządzeń chłodzących lub ich grup, dla których odtajanie ma być przesunięte w czasie oraz gdy wybrano opcję z ustalonym odstępem czasu pomiędzy startami odtajania (d03). Funkcja ta opóźnia start licznika czasu o zadaną ilość minut. Opóźnienie nastąpi tylko dla pierwszego odtajania po zaniku napięcia. Funkcja ta jest aktywowana po każdym zaniku napięcia.</p>	d05	Time Stag.

Czas ociekania Należy ustawić czas jaki ma upłynąć od zakończenia odtajania do momentu ponownego załączenia chłodzenia. (Czas w którym woda ocieknie z parownika)	d06	DripOff time
Opóźnienie załączenia wentylatora po odtajaniu Należy ustawić czas, jaki ma upłynąć od momentu włączenia chłodzenia po odtajaniu do momentu ponownego rozpoczęcia pracy przez wentylator. (Czas w którym woda zamarza na parowniku).	d07	FanStartDel
Temperatura załączenia wentylatora Wentylator może zostać włączony nieco wcześniej niż jest to określone przez parametr d07 jeśli czujnik odtajania S5 zarejestruje temperaturę niższą od określonej przez d08.	d08	FanStartTemp
Praca wentylatora w czasie odtajania Parametr ten określa czy wentylator ma pracować podczas odtajania.	d09	FanDuringDef
Czujnik końca odtajania Parametr definiujący czujnik końca odtajania: 0: bez czujnika, odtajanie według czasu 1: S5 2: S4	d10	DefStopSens.
Czas opróżniania parownika (odessanie przed odtajaniem) Czas wymagany do opróżnienia parownika z czynnika przed odtajaniem.	d16	Pump dwn del.
Czas opróżnienia parownika (po odtajaniu gorącym gazem) Czas wymagany do opróżnienia parownika ze skroplonego czynnika po odtajaniu gorącym gazem.	d17	Drain del
Odtajanie wg potrzeb (wg zakumulowanego czasu chłodzenia) Maksymalny czas chłodzenia bez odtajania. Po przekroczeniu nastawy następuje załączenie odtajania. Dla nastawy = 0 funkcja jest wyłączona.	d18	MaxTherRunT
Odtajanie wg potrzeb (wg temperatury S5) Sterownik śledzi efektywność pracy parownika w oparciu o wskazania czujnika S5 i wewnętrzny algorytm. Odtajanie jest inicjowane po przekroczeniu nastawionej maksymalnej odchyłki temperatury mierzonej przez czujnik S5, od wartości występującej podczas normalnej pracy parownika. Określana jest maksymalna odchyłka wskazania, po przekroczeniu której rozpoczyna się odtajanie. Funkcja ta może być używana jedynie w układach z jedną sprężarką i jednym parownikiem (gdy zaszczerzenie parownika powoduje obniżenie temperatury parowania). W układach wieloparownikowych z centralną maszynownią funkcja musi być wyłączona. Dla nastawy = 20 funkcja jest wyłączona.	d19	CutoutS5Dif.
Wskazanie temperatury S5 jest widoczne na wyświetlaczu po naciśnięciu dolnego przycisku na panelu przednim sterownika.		Defrost temp.
Ręczne załączenie odtajania następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 4 s dolnego przycisku na panelu przednim sterownika. Zatrzymanie prowadzonego odtajania następuje w ten sam sposób.		Def Start
Zapalony wskaźnik diodowy LED wskazuje trwanie odtajania.		Defrost Relay Podgląd stanu pracy przełącznika lub możliwość wymuszenia zmiany stanu w trybie „Manual control”.
		Hold After Def Wskazanie ON w czasie odtajania koordynowanego.
Wentylator		Fan control
Wyłączenie wentylatora przy wyłączeniu sprężarki Parametr ten określa czy wentylator zostanie wyłączony przy wyłączeniu sprężarki.	F01	Fan stop CO (Yes = wentylator zatrzymany)
Opóźnienie wyłączenia wentylatora przy wyłączeniu sprężarki Jeśli została wybrana funkcja wyłączenia wentylatora przy wyłączeniu sprężarki to możliwe jest zadanie opóźnienia zatrzymania wentylatora. Parametr F02 definiuje to opóźnienie.	F02	Fan del. CO
Temperatura wyłączenia wentylatora Wentylatory zostaną wyłączone w sytuacji wystąpienia awarii chłodzenia, tak aby niepotrzebnie nie dostarczały ciepła do przestrzeni chłodzonej. Jeśli czujnik odtajania zarejestruje temperaturę wyższą niż zadana w tym miejscu to wentylatory zostaną wyłączone. Ponowne włączenie wentylatorów nastąpi po spadku temperatury do wartości o 2 K niższej od nastawy. Funkcja nie jest aktywna podczas odtajania i rozruchu po odtajaniu. Wprowadzenie nastawy +50°C powoduje wyłączenie funkcji.	F04	FanStopTemp.

Zapalony wskaźnik diodowy LED sygnalizuje trwanie odtajania.		Fan Relay Podgląd stanu przekaźnika wentylatora lub możliwość wymuszenia zmiany stanu przekaźnika w trybie „Manual control”.
HACCP		HACCP
Temperatura HACCP Odczyt temperatury, która jest rejestrowana przez funkcję HACCP	h01	HACCP temp.
Możliwość odczytu warunków, w jakich wystąpiła ostatnio zbyt wysoka temperatura: H01: w czasie normalnej pracy urządzenia H02: w czasie awarii zasilania (podtrzymanie bateryjne pozwoliło zarejestrować czas) H03: w czasie awarii zasilania (nie zarejestrowano czasu)	h02	-
Ostatnie przekroczenie limitu temperatury HACCP: Rok	h03	
Ostatnie przekroczenie limitu temperatury HACCP: Miesiąc	h04	
Ostatnie przekroczenie limitu temperatury HACCP: Dzień	h05	
Ostatnie przekroczenie limitu temperatury HACCP: Godzina	h06	
Ostatnie przekroczenie limitu temperatury HACCP: Minuta	h07	
Czas trwania ostatniego przekroczenia limitu temperatury HACCP: Godziny	h08	
Czas trwania ostatniego przekroczenia limitu temperatury HACCP: Minuty	h09	
Maksymalna temperatura Najwyższa zmierzona temperatura jest na bieżąco zapisywana zawsze gdy przekroczony jest limit ustalony parametrem h12. Zapisana wartość może być odczytana do chwili, gdy temperatura ponownie przekroczy ustalony limit. Wtedy jest ona ponownie zapisywana wg nowych pomiarów.	h10	Max.temp.
Konfiguracja funkcji HACCP 0: funkcja HACCP wyłączona 1: S3 i/lub S4 wykorzystane jako czujnik HACCP (patrz parametr h14) 2: S5 wykorzystana jako czujnik HACCP	h11	HACCP sensor
Limit alarmowy HACCP Limit temperatury dla którego funkcja HACCP zostaje załączona. Gdy temperatura przekroczy ustalony limit rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia.	h12	HACCP limit
Opóźnienie alarmu HACCP (dla normalnej pracy urządzenia) Gdy upłynie ustalony czas opóźnienia sygnalizowany jest alarm.	h13	HACCP delay
Wybór czujnika HACCP Jeśli wykorzystany jest czujnik S3 i/lub S4 należy ustalić ich procentowy udział w mierzonej wartości temperatury HACCP. Nastawa 100% oznacza pomiar tylko czujnikiem S4, nastawa 0% pomiar tylko czujnikiem S3.	h14	HACCP S4%
Zegar czasu rzeczywistego		
Sterownik może zostać wyposażony dodatkowo w moduł transmisji danych lub moduł baterijnego podtrzymania do zegara czasu rzeczywistego. Moduł zasilania baterijnego podtrzymuje zasilanie zegara w przypadku dłuższych przerw w zasilaniu sterownika.		(Czas nie może być nastawiany zdalnie. Nastawa jest dostępna tylko lokalnie w sterowniku, gdy nie pracuje on w sieci).
Zegar czasu rzeczywistego Możliwe jest ustawienie do 6 załączeń odtajania w ciągu doby. Wskazania kalendarza i zegara są wykorzystywane przy rejestracji temperatur.		
Załączenie odtajania, nastawa godziny.	t01-t06	
Załączenie odtajania, nastawa minut. Jeśli nastawy od t01 do t16 wynoszą 0 to zegar nie zainicjuje odtajania	t11-t16	
Zegar: Nastawa godziny	t07	
Zegar : Nastawa minut	t08	
Zegar: Nastawa daty	t45	
Zegar: Nastawa miesiąca	t46	
Zegar: Nastawa roku	t47	
Różne		Pozostałe parametry
Opóźnienie załączenia przekaźników W sterowniku jest możliwość określenia opóźnienia załączenia przekaźników. Funkcja ta jest przydatna przy rozruchu lub po przerwie w zasilaniu, umożliwia zwłokę, która redukuje ewentualne przeciążenie sieci zasilającej. Nastawiany jest czas opóźnienia.	o01	DelayOfOutp.

<p>Wejście dwustanowe DI1 Sterownik posiada dwustanowe wejście DI1, które może być użyte dla jednej z poniżej przedstawionych funkcji: 0 (Off): wejście jest nieużywane 1) Monitorowanie stanu wejścia 2) Funkcja otwartych/zamkniętych drzwi. Rozwarte wejście DI1 sygnalizuje otwarte drzwi. Zatrzymane zostają wentylatory i sprężarka. Po przekroczeniu czasu określonego przez parametr A4 uruchomiony zostanie alarm i chłodzenie zostanie wznowione. 3) Alarm zamkniętych/otwartych drzwi. Rozwarte wejście DI1 sygnalizuje otwarte drzwi. Po przekroczeniu czasu określonego przez parametr A4 uruchomiony zostanie alarm. 4) Odtajanie. Do wejścia DI1 podłączony jest zewnętrzny przycisk odtajania. Sterownik zarejestruje aktywowanie wejścia DI1 i rozpocznie cykl odtajania. Jeśli sygnał odbierany jest przez kilka sterowników połączenia należy wykonać w ten sam sposób. (DI do DI oraz GND do GND). 5) Wyłącznik główny. Regulacja jest załączona, gdy wejście jest zwarte. Regulacja jest wyłączona, gdy wejście jest rozwarte. 6) Tryb pracy nocnej. Regulacja w trybie nocnym jest załączona gdy wejście jest zwarte. 7) Przesunięcie nastawy, gdy wejście jest zwarte. Wartość przesunięcia nastawy zgodnie z parametrem r40. 8) Alarm. Alarm jest sygnalizowany jeśli wejście jest zwarte. 9) Alarm. Alarm jest sygnalizowany jeśli wejście jest rozwarte (dla 8 i 9 obowiązuje opóźnienie określone parametrem A27). 10) Mycie urządzenia. Kolejne etapy sekwencji mycia urządzenia są aktywowane przez zewnętrzny przycisk (opis funkcji – strona 4). 11) Wymuszenie chłodzenia (przy zwartym wejściu) w układach odtajania gorącym gazem gdy odtajane są inne urządzenia.</p>	o02	<p>DI 1 Config. Numery aplikacji zgodnie z opisem. (0 = off) DI state (Measurement) Pokazywany stan wejścia. ON lub OFF.</p>
<p>W przypadku gdy sterownik pracuje w systemie z transmisją danych musi mieć nadany adres, a informacja o nim musi być przekazana do urządzenia nadzorującego komunikację. Adres może być nadany po zamontowaniu modułu komunikacji i podłączeniu kabli. Szczegóły dotyczące zastosowań sieciowych patrz dokument „RC8AC”.</p> <p>Adres jest ustawiany od 1 do 60(119), w zależności od urządzenia nadzorującego komunikację.</p> <p>Przesłanie adresu do urządzenia nadzorującego następuje, gdy wartość parametru o04 zostanie zmieniona na ON.</p> <p>Uwaga: Przed aktywacją parametru o04, należy ustawić o61. W przeciwnym przypadku transmitowane będą nieprawidłowe dane.</p>	o03	
	o04	
<p>Kod dostępu 1 (pełny dostęp do wszystkich nastaw) Jeśli dostęp do nastaw sterownika ma być zabezpieczony hasłem, to można wprowadzić wybraną liczbę pomiędzy 0 a 100. Można wyłączyć tę funkcję przez nastawę 0.</p>	o05	-
<p>Typ czujnika Normalnie używany jest czujnik Pt1000 o dużej dokładności. Można również stosować czujniki o innej dokładności, takie jak: czujnik PTC (1000 Ω przy 25°C) lub czujnik NTC (5000 Ω przy 25°C). Wszystkie użyte czujniki muszą być tego samego typu.</p>	o06	<p>SensorConfig Pt = 0 PTC = 1 NTC = 2</p>
<p>Rozdzielczość wskazań temperatury Nastawa „YES” - rozdzielczość 0,5 K Nastawa „NO” - rozdzielczość 0,1 K</p>	o15	Disp. Step = 0.5
<p>Maksymalny czas oczekiwania po odtajaniu koordynowanym Kiedy sterownik zakończy proces odtajania będzie oczekiwał na sygnał, który poinformuje go, że proces chłodzenia może zostać rozpoczęty na nowo. Jeśli z różnych powodów, sygnał ten nie pojawi się, sterownik samodzielnie uruchomi proces chłodzenia po upływie zadanego czasu oczekiwania.</p>	o16	Max HoldTime
<p>Wybór temperatury pokazywanej na wyświetlaczu Wybór czujnika, którego wskazania będą wyświetlane. Do wyboru jest wskazanie czujnika S3, S4 lub ich średnia ważona. Nastawa 0% oznacza wybór tylko czujnika S3. Nastawa 100% oznacza tylko czujnik S4.</p>	o17	Disp. S4%

<p>Wejście dwustanowe DI2 Sterownik posiada dwustanowe wejście DI2, które może być użyte dla jednej z poniżej przedstawionych funkcji: 0 (Off): wejście jest nieużywane 1) Monitorowanie stanu wejścia 2) Funkcja otwartych/zamkniętych drzwi. Rozwarte wejście DI1 sygnalizuje otwarte drzwi. Zatrzymane zostają wentylatory i sprężarka. Po przekroczeniu czasu określonego przez parametr A4 uruchomiony zostanie alarm i chłodzenie zostanie wznowione. 3) Alarm zamkniętych/otwartych drzwi. Rozwarte wejście DI1 sygnalizuje otwarte drzwi. Po przekroczeniu czasu określonego przez parametr A4 uruchomiony zostanie alarm. 4) Odtajanie. Do wejścia DI podłączony jest zewnętrzny przycisk odtajania. Sterownik zarejestruje aktywowanie wejścia DI i rozpocznie cykl odtajania. Jeśli sygnał odbierany jest przez kilka sterowników połączenia należy wykonać w ten sam sposób. (DI do DI oraz GND do GND). 5) Wyłącznik główny. Regulacja jest załączona, gdy wejście jest zwarte. Regulacja jest wyłączona, gdy wejście jest rozwarte. 6) Tryb pracy nocnej. Regulacja w trybie nocnym jest załączona, gdy wejście jest zwarte. 7) Przesunięcie nastawy, gdy wejście jest zwarte. Wartość przesunięcia nastawy zgodnie z parametrem r40. 8) Alarm. Alarm jest sygnalizowany jeśli wejście jest zwarte. 9) Alarm. Alarm jest sygnalizowany jeśli wejście jest rozwarte. 10) Mycie urządzenia. Kolejne etapy sekwencji mycia urządzenia są aktywowane przez zewnętrzny przycisk (opis funkcji – strona 4). 11) Wymuszenie chłodzenia (przy zwartym wejściu) w układach odtajania gorącym gazem gdy odtajane są inne urządzenia. 12) Wejście jest stosowane do uruchamiania odtajania koordynowanego (we współpracy z innymi sterownikami tego samego typu).</p>	o37	DI2 config.
<p>Konfiguracja oświetlenia (przełącznik 4 w aplikacji 2 i 6) 1) Załączenie przełącznika w czasie pracy nocnej. 2) Przełącznik kontrolowany za pomocą układu transmisji danych. 3) Przełącznik załączany wyłącznikiem drzwiowym zdefiniowanym parametrem o02 lub o37, gdy wartość nastawy jest równa 1 lub 3. Otwarcie drzwi powoduje załączenie przełącznika oświetlenia. Po upływie dwóch minut od zamknięcia drzwi oświetlenie zostanie wyłączone.</p>	o38	Light config
<p>Załączenie przełącznika oświetlenia Parametr o39 umożliwia załączenie przełącznika oświetlenia, ale tylko jeśli nastawa parametru o38 wynosi 2.</p>	o39	Light remote
<p>Sterowanie grzałkami poręczowymi podczas pracy w trybie dziennym Ustawiany jest procent czasu załączenia grzałek w trybie dziennym.</p>	o41	Railh.ON day%
<p>Sterowanie grzałkami poręczowymi podczas pracy w trybie nocnym Ustawiany jest procent czasu załączenia grzałek w trybie nocnym.</p>	o42	Railh.ON ngt%
<p>Czas trwania cyklu pracy grzałek poręczowych Parametr określa długość trwania cyklu (w minutach) będącą sumą czasu załączenia i wyłączenia grzałek.</p>	o43	Railh. cycle
<p>Sekwencja mycia urządzenia Parametr może być wykorzystany do odczytu stanu działania funkcji mycia lub do ręcznego jej uruchamiania. 0 = Praca normalna (sekwencja mycia nie jest realizowana) 1 = mycie z włączonymi wentylatorami. Wszystkie inne wyjścia wyłączone. 2 = mycie z wyłączonymi wentylatorami. Wszystkie wyjścia wyłączone. Jeśli funkcja jest obsługiwana przez wyjścia dwustanowe DI1 lub DI2 to parametr ten określa stan załączenia funkcji.</p>	o46	Case clean
<p>Wybór aplikacji Sterownik jest wyposażony w 9 fabrycznie przygotowanych aplikacji do wyboru. Na stronie 6 znajduje się ich opis. <i>Ten parametr można zmienić tylko gdy parametr r12 = 0.</i></p>	o61	--- Appl. Mode
<p>Zastosowanie nastaw predefiniowanych Możliwe jest szybkie ustawienie wybranych nastaw wg fabrycznie predefiniowanych wartości typowych dla wybranych aplikacji np. dla mebli, komór, rodzaju wymagane go odtajania. Na stronie 22 znajduje się pełny opis nastaw predefiniowanych. <i>Ten parametr można zmienić tylko gdy parametr r12 = 0.</i> Po wprowadzeniu nastaw predefiniowanych wartość parametru automatycznie jest zerowana. Możliwe są zmiany/dopasowanie wszystkich nastaw według wymogów aplikacji.</p>	o62	-
<p>Kod dostępu 2 (dostęp ograniczony do wybranych nastaw) Kod umożliwia dostęp do zmiany wybranych nastaw, ale nie pozwala na zmiany parametrów związanych z konfiguracją. Możliwy jest wybór hasła numerycznego pomiędzy 0 a 100. Wyłączenie funkcji poprzez nastawę 0. Jeśli funkcja jest używana to Kod dostępu 1 (parametr o05) musi również być ustawiony</p>	o64	-

<p>Kopiowanie bieżących nastaw sterownika do modułu pamięci zewnętrznej Funkcja umożliwia kopiowanie nastaw sterownika do modułu pamięci zewnętrznej. Moduł może zachowywać do 25 różnych zestawów nastaw, oznaczonych kolejnymi numerami. Kopiowane są wszystkie nastawy oprócz parametru o61 (aplikacja) oraz o03 (adres). Po rozpoczęciu kopiowania wyświetlacz wskazuje parametr o65. Po dwóch sekundach można sprawdzić czy kopiowanie powiodło się. Wskazanie liczby ujemnej oznacza nieprawidłowe kopiowanie. Opis nieprawidłowości można odnaleźć w menu Komunikaty alarmowe.</p>	o65	-
<p>Kopiowanie nastaw z modułu pamięci zewnętrznej Funkcja umożliwia kopiowanie zestawów nastaw, które wcześniej zostały zachowane w module pamięci zewnętrznej. Należy wybrać odpowiedni numer zestawu. Kopiowane są wszystkie nastawy oprócz parametru o61 (aplikacja) oraz o03 (adres). Po rozpoczęciu kopiowania wyświetlacz wskazuje parametr o66. Po dwóch sekundach można sprawdzić czy kopiowanie powiodło się. Wskazanie liczby ujemnej oznacza nieprawidłowe kopiowanie. Opis nieprawidłowości można odnaleźć w menu Komunikaty alarmowe.</p>	o66	-
<p>Zmiana nastaw fabrycznych Funkcja ta umożliwia zapamiętanie bieżących nastaw sterownika jako nastaw fabrycznych (wcześniejsze nastawy fabryczne zostają zmienione).</p>	o67	-
		--- Night Setback 0=dzień 1=noc

Serwis		Service
Temperatura mierzona przez czujnik S5	u09	S5 temp.
Stan wejścia dwustanowego DI1 on/1=zwarte	u10	DI1 status
Temperatura mierzona przez czujnik S3	u12	S3 air temp
Stan pracy nocnej (on/off)	u13	Night Cond.
Temperatura mierzona przez czujnik S4	u16	S4 air temp
Temperatura wg której reguluje termostat	u17	Ther. air
Odczyt aktualnej wartości zadanej temperatury	u28	Temp. ref.
Stan wejścia dwustanowego DI2 on/1=zwarte	u37	DI2 status
Temperatura pokazywana na wyświetlaczu	u56	Display air
Temperatura wg której działa funkcja termostatu alarmowego	u57	Alarm air
** Stan przełącznika chłodzenia	u58	Comp1/LLSV
** Stan przełącznika wentylatora	u59	Fan relay
** Stan przełącznika odtajania	u60	Def. relay
** Stan przełącznika grzałek poręczowych	u61	Railh. relay
** Stan przełącznika alarmu	u62	Alarm relay
** Stan przełącznika oświetlenia	u63	Light relay
** Stan przełącznika zaworu na ssaniu	u64	SuctionValve
** Stan przełącznika sprężarki 2	u67	Comp2 relay
*) Nie wszystkie pozycje będą widoczne. Widoczne są tylko funkcje przyporządkowane do danej aplikacji.		

Komunikaty alarmowe		Alarmy
<p>W przypadkach wystąpienia stanów alarmowych wskaźniki diodowe LED będą migały, załączony zostanie również przekaźnik alarmowy. Po naciśnięciu górnego przycisku na panelu przednim, wyświetlona zostanie komunikat alarmowy.</p> <p>Dostępne są dwa typy komunikatów alarmowych - może to być albo alarm występujący w czasie codziennej pracy lub uszkodzenie w instalacji.</p> <p>Alarm A zostanie wyświetlony dopiero po upływie ustawionego czasu opóźnienia.</p> <p>Alarm E zostanie wyświetlony w momencie pojawienia się uszkodzenia.</p> <p>(Alarm A nie będzie wyświetlony tak długo, jak długo będzie aktywny dowolny alarm E.). Dostępne są następujące komunikaty alarmowe:r:</p>		1 = alarm
A1: Alarm wysokiej temperatury		High t. alarm
A2: Alarm niskiej temperatury		Low t. alarm
A4: Alarm otwartych drzwi		Door Alarm
A5: Informacja. Upłynął czas określony parametrem o16		Max Hold Time
A15: Alarm. Sygnał z wejścia DI1		DI1 alarm
A16: Alarm. Sygnał z wejścia DI2		DI2 alarm
A45: Stan gotowości (chłodzenie wyłączone przez parametr r12 lub wejście DI)		Standby mode
A59: Mycie urządzenia. Sygnał z wejścia DI1 lub DI2		Case cleaning
A60: Alarm wysokiej temperatury wg funkcji HACCP		HACCP Alarm
		Max. def time
E1: Błąd w sterowniku		EKC error
E6: Błąd zegara czasu rzeczywistego. Sprawdzić baterię / ustawić zegar.		-
E25: Błąd czujnika S3		S3 error
E26: Błąd czujnika S4		S4 error
E27: Błąd czujnika S		S5 error
<p>Podczas kopiowania nastaw z /do modułu pamięci zewnętrznej z zastosowaniem funkcji o65 lub o66 mogą pojawić się następujące komunikaty:</p> <p>0: Kopiowanie zakończone prawidłowo.</p> <p>4: Moduł pamięci nie zamontowany prawidłowo</p> <p>5: Kopiowanie nieprawidłowe. Powtórz kopiowanie</p> <p>6: Kopiowanie nastaw do EKC nieprawidłowe. Powtórz kopiowanie</p> <p>7: Kopiowanie nastaw do modułu pamięci zewnętrznej nieprawidłowe. Powtórz kopiowanie</p> <p>8: Kopiowanie niemożliwe. Niezgodny numer katalogowy lub wersja oprogramowania</p> <p>9: Błąd komunikacji i przekroczenie czasu</p> <p>10: Kopiowanie w toku</p> <p>(Powyższe komunikaty są dostępne po kilku sekundach od rozpoczęcia kopiowania pod parametrami o65 lub o66).</p>		
		Alarm destinations
		Waga poszczególnych alarmów może być określona odpowiednimi nastawami (0,1 ,2 lub 3)


Stan pracy	(Measurement)
W trakcie działania sterownika występują sytuacje, gdy sterowanie jest zatrzymane w wyniku działania poszczególnych funkcji. Użytkownik może określić aktualny stan pracy (np.: wyjaśnić przyczynę chwilowego braku reakcji sterownika) korzystając z poniższych kodów stanu pracy. Dostęp do nich można uzyskać naciskając górny przycisk na panelu przednim sterownika przez 1s. Priorytet kodów stanu pracy jest niższy niż komunikatów błędów. Dlatego też kod stanu pracy nie będzie widoczny w przypadku aktywnych alarmów. Znaczenie kodów stanów pracy jest następujące:	EKC State: (Shown in all menu displays)
S0: Regulacja	0
S1: Oczekiwanie na zakończenie odtajania koordynowanego	1
S2: Obowiązuje minimalny czas załączenia sprężarki przez X minut	2
S3: Obowiązuje minimalny czas postoju sprężarki przez X minut	3
S4: Obowiązuje czas ociekania parownika	4
S10: Chłodzenie wyłączone przez wyłącznik główny (parametr r12 lub wejście DI)	10
S11: Chłodzenie wyłączone przez termostat	11
S14: Sekwencja odtajania. Odtajanie w toku	14
S15: Sekwencja odtajania. Obowiązuje opóźnienie startu wentylatorów	15
S17: Otwarte drzwi. Wejście DI rozwarte	17
S20: Chłodzenie awaryjne*)	20
S25: Ręczne sterowanie wyjściami	25
S29: Mycie urządzenia	29
S30: Wymuszone chłodzenie	30
S32: Opóźnienie załączenia wyjść podczas rozruchu	32
S33: Załączona funkcja ogrzewania r36	33
<i>Inne wskazania wyświetlacza:</i>	
non: temperatura czujnika odtajania nie może być wyświetlona. Koniec odtajania wg czasu	
-d-: Odtajanie w toku	
PS: Wymagane hasło. Wprowadź hasło	

*) Chłodzenie awaryjne nastąpi w przypadku braku sygnału z czujników S3 lub S4. Chłodzenie będzie wtedy prowadzone wg ostatnio zarejestrowanych czasów pracy i postoju urządzenia. Zostaną uwzględnione różne wartości dla trybu pracy dziennej i nocnej.

Działanie

Wyświetlacz

Na wyświetlaczu pokazywane są trzy cyfry. Temperatura jest pokazywana w °C lub °F w zależności od wybranej nastawy.




Diody LED na panelu przednim sterownika

HACCP = funkcja HACCP załączona

Pozostałe diody zapalają się w chwili załączenia przyporządkowanego przekaźnika.

 = Chłodzenie

 = Odtajanie

 = Wentylator

Pojawienie się alarmu sygnalizowane jest miganiem diod. Odpowiednie kody błędów są wyświetlane po jednorazowym naciśnięciu górnego przycisku.

Przyciski

Przyciski dolny i górny służą do zmiany wartości nastawy, odpowiednio na niższą lub wyższą wartość w zależności od wciskanego przycisku. Jednak zmiana wartości jest możliwa dopiero po uzyskaniu dostępu do menu. Dostęp uzyskuje się po naciśnięciu górnego przycisku przez kilka sekund – po czym następuje przejście do kolumny z parametrami. Aby zmienić dany parametr należy go odnaleźć i nacisnąć środkowy przycisk – pojawi się wartość parametru. Po zmianie wartości zatwierdzamy ją naciskając ponownie środkowy przycisk.

Przykłady

Zmiana nastawy

1. Naciskać górny przycisk aż do ukazania się parametru r01.
2. Naciskać dolny lub górny przycisk, aż do odnalezienia właściwego parametru.
3. Nacisnąć środkowy przycisk w celu wyświetlenia wartości parametru.
4. Naciskając dolny lub górny przycisk wybrać nową wartość.
5. Nacisnąć środkowy przycisk aby zapamiętać nową wartość.

Kasowanie alarmu / Podgląd kodów alarmowych

- Nacisnąć krótko górny przycisk
Jeśli jest kilka kodów alarmowych to można je przeglądać naciskając dolny lub górny przycisk.

Nastawa temperatury

1. Nacisnąć przycisk środkowy - zostanie pokazana wartość nastawy temperatury.
2. Naciskając górny lub dolny przycisk wybrać nową wartość nastawy.
3. Nacisnąć ponownie środkowy przycisk aby zatwierdzić nastawę.

Odczyt temperatury końca odtajania

- Nacisnąć krótko dolny przycisk.

Ręczne uruchomienie/zatrzymanie odtajania

- Nacisnąć dolny przycisk przez cztery sekundy.

Podgląd funkcji HACCP

1. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aż do wyświetlenia parametru h01.
2. Wybrać żądany parametr h01-h10.
3. Wyświetlić wartość wybranego parametru naciskając środkowy przycisk.

Uruchomienie w zakresie podstawowym

Szybkie uruchomienie sterownika może zostać wykonane w następujący sposób:


- 1 Znajdź parametr r12 i zatrzymaj regulację (w sterowniku fabrycznie nowym r12 jest nastawiony na 0, co oznacza zatrzymaną regulację).
- 2 Na podstawie diagramów ze strony 6 wybierz schemat podłączenia elektrycznego.
- 3 W nastawach parametru o61 wprowadź wybrany numer podłączenia elektrycznego.
- 4 Wybierz jeden z fabrycznie przygotowanych zestawów nastaw z tabel na stronie 22.
- 5 Wejść do nastaw parametru o62 i wstaw odpowiedni numer zestawu nastaw. Spowoduje to zaprogramowanie nastaw w menu.
- 6 Wejść do nastaw parametru r12 i uruchom regulację.
- 7 Wykonaj przegląd nastaw fabrycznych. Wprowadź wymagane zmiany w nastawach wybranych parametrów.
- 8 W przypadku pracy sterownika w systemie transmisji danych ustaw adres sterownika w o03 i prześlij go do systemu stosując parametr o04.

HACCP


Funkcja ta mierzy wybraną temperaturę i uruchamia alarm w przypadku przekroczenia ustalonego limitu. Alarm jest sygnalizowany po ustalonym czasie opóźnienia.

Gdy temperatura przekroczy ustalony limit jest stale monitorowana, a jej wartość maksymalna jest zapisywana w celu umożliwienia późniejszego odczytu. Jednocześnie zapisywany jest czas, kiedy nastąpiło przekroczenie limitu, oraz jak długo temperatura przekraczała ustalony limit.


Przykłady działania funkcji HACCP:



Przekroczenie limitu w czasie normalnej pracy



Przekroczenie limitu w przypadku zaniku napięcia zasilającego przez czas nieprzekraczający czasu podtrzymania zegara wewnętrznego sterownika.



Przekroczenie limitu w przypadku zaniku napięcia zasilającego przez czas przekraczający czas podtrzymania zegara wewnętrznego sterownika. Sterownik nie może tym samym zapamiętać parametrów związanych z czasem trwania przekroczenia.

Odczyt wartości parametrów związanych z funkcją HACCP jest możliwy po dłuższym naciśnięciu środkowego przycisku sterownika.

Możliwy jest odczyt następujących parametrów:

h01: Temperatura

h02: Warunki w jakich wystąpiło przekroczenie limitu temperatury:

H1 = normalna praca

H2 = zanik napięcia. Zegar nie utracił nastaw.

H3 = zanik napięcia. Zegar utracił nastawy.

h03: Czas. Rok.

h04: Czas. Miesiąc.

h05: Czas. Dzień.

h06: Czas. Godzina.

h07: Czas. Minuta.

h08: Czas trwania. Godziny.

h09: Czas trwania. Minuty.

h10: Maksymalna zarejestrowana temperatura.

(Nastawy związane z funkcją HACCP wprowadzane są podobnie jak innych funkcji sterownika. Patrz przegląd menu na następnej stronie).

Przegląd menu

SW = 1.9x

Funkcja	Parametry	Kod	Numer schematu elektrycznego (strona 6 i 7)									Wartość min.	Wartość max.	Nastawa fabryczna	Obecna nastawa	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Normalna praca																
Nastawa temperatury		---											-50°C	50°C	2°C	
Termostat																
Różnica załączeń	***	r01											0 K	20 K	2 K	
Maksymalna nastawa termostatu	***	r02											-49°C	50°C	50°C	
Minimalna nastawa termostatu	***	r03											-50°C	49°C	-50°C	
Korekcja wskazania temperatury		r04											-20 K	20 K	0.0 K	
Jednostka temperatury (°C/°F)		r05											°C	°F	°C	
Korekcja sygnału czujnika S4		r09											-10 K	+10 K	0 K	
Korekcja sygnału czujnika S3		r10											-10 K	+10 K	0 K	
Wył. główny (obsługa ręczna, stop, start: -1,0,1)		r12											-1	1	0	
Zmiana nastawy w trybie nocnym		r13											-10 K	10 K	0 K	
Wybór czujnika termostatu (100%=S4, 0%=S3)		r15											0%	100%	100%	
Załączenie ogrzewania (ile stopni poniżej nastawy termostatu dla chłodzenia)		r36											-15 K	-3 K	-15 K	
Przesunięcie nastawy termostatu		r39											OFF	ON	OFF	
Wielkość przesunięcia nastawy		r40											-50 K	50 K	0 K	
Alarm																
Opóźnienie alarmu temperatury		A03											0 min	240 min	30 min	
Opóźnienie alarmu drzwi	***	A04											0 min	240 min	60 min	
Opóźnienie alarmu temperatury przy wychładzaniu		A12											0 min	240 min	90 min	
Górna nastawa alarmu temperatury	***	A13											-50°C	50°C	8°C	
Dolna nastawa alarmu temperatury	***	A14											-50°C	50°C	-30°C	
Opóźnienie alarmu wejścia DI1		A27											0 min	240 min	30 min	
Opóźnienie alarmu wejścia DI2		A28											0 min	240 min	30 min	
Czujniki wykorzystywane przez termostat alarmowy (100%=S4, 0%=S3)		A36											0%	100%	100%	
Sprężarka																
Minimalny czas pracy		c01											0 min	30 min	0 min	
Minimalny czas postoju		c02											0 min	30 min	0 min	
Opóźnienie załączenia sprężarki 2		c05											0 sec	999 sec	0 sec	
Odwrotne działanie przekaźnika DO1 (funkcja NC)		c30											0	1	0	
													OFF	ON	OFF	
Odtajanie																
Metoda odtajania (brak/EL/GAZ/Glikol)		d01											no	bri	EL	
Temperatura końca odtajania		d02											0°C	25°C	6°C	
Odstęp pomiędzy startami odtajania		d03											0 hours	48 hours	8 hours	
Maksymalny czas trwania odtajania		d04											0 min	180 min	45 min	
Przesunięcie załączenia odtajania po rozruchu		d05											0 min	240 min	0 min	
Czas ociekania		d06											0 min	60 min	0 min	
Opóźnienie załączenia wentylatora po odtajaniu		d07											0 min	60 min	0 min	
Temperatura załączenia wentylatora		d08											-15°C	0°C	-5°C	
Praca wentylatora podczas odtajania		d09											no	yes	yes	
Czujnik odtajania (0=brak, 1=S5, 2=S4)		d10											0	2	0	
Czas opróżniania parownika (przed odtajaniem)		d16											0 min	60 min	0 min	
Czas opróżniania parownika (po odtajaniu gorącym gazem)		d17											0 min	60 min	0 min	
Maksymalny czas chłodzenia bez odtajania		d18											0 hours	48 hours	8 hours	
Odtajanie wg potrzeb – maksymalna odchyłka S5 Dla instalacji centralnych należy ustawić 20K (= Wył.)		d19											0 K	20 k	2 K	
Wentylator																
Wyłączenie wentylatora przy wyłączeniu sprężarki		F01											no	yes	no	
Opóźnienie wyłączenia wentylatora		F02											0 min	30 min	0 min	
Temperatura wyłączenia wentylatora (S5)		F04											-50°C	50°C	50°C	
HACCP																
Bieżąca wartość temperatury HACCP		H01														
Ostatnia maksymalna zarejestrowana temperatura HACCP		H10														
Konfiguracja funkcji HACCP. 0 = funkcja HACCP wyłączona, 1 = czujnik S3 i/lub S4, 2 = czujnik S5		H11											0	2	1	
Limit alarmowy HACCP		H12											-50°C	50	8°C	
Opóźnienie alarmu HACCP		H13											0 min.	240 min.	30 min.	
Wybór czujnika HACCP. (100% = S4, 0% = S3).		H14											0%	100%	100%	
Zegar czasu rzeczywistego																
Sześć nastaw załączeń odtajania. Nastawa godziny załączenia 0=OFF		t01-t06											0 hours	23 hours	0 hours	
Sześć nastaw załączeń odtajania Nastawa minut załączenia. 0=OFF		t11-t16											0 min	59 min	0 min	
Zegar - nastawa godzin	***	t07											0 hours	23 hours	0 hours	
Zegar - nastawa minut	***	t08											0 min	59 min	0 min	
Zegar - nastawa daty	***	t45											1	31	1	
Zegar - nastawa miesiąca	***	t46											1	12	1	
Zegar - nastawa roku	***	t47											0	99	0	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Różne														
Opóźnienie załączenia przekaźników		o01										0 s	600 s	5 s
Wejście dwustanowe DI1. Funkcje: 0=nieużywane. 1=stan DI1. 2=funkcja drzwi z alarmem kiedy otwarte. 3=alarm otwartych drzwi. 4=start odtajania, 5=wyłącznik główny, 6=tryb nocny, 7=przesunięcie nastawy termostatu, 8=alarm kiedy zwarte, 9=alarm kiedy rozwarne, 10=mycie, 11=wymuszone chłodzenie.		o02										1	11	0
Adres sieciowy		o03										0	240	0
Przesłanie adresu (wyłącznik ON/OFF)Ważne: o061 musi być ustawiony przed użyciem o04!		o04										OFF	ON	OFF
Kod dostępu 1 (pełny dostęp)		o05										0	100	0
Typ czujnika (Pt/PTC/NTC)		o06										Pt	ntc	Pt
Rozdzielczość wyświetlacza=0.5 (normalnie z czujnikiem Pt rozdzielczość=0.1)		o15										no	yes	no
Maksymalny czas oczekiwania po odtajaniu koordynowanym		o16										0 min	60 min	20
Wybór temperatury pokazywanej na wyświetlaczu (100%=S4, 0%=S3)		o17										0%	100%	100%
Sygnal wejścia DI2. Funkcje: 0=nieużywane. 1=stan DI1, 2=funkcja drzwi z alarmem kiedy otwarte, 3=alarm otwartych drzwi, 4=start odtajania, 5=wyłącznik główny, 6=tryb nocny, 7=przesunięcie nastawy termostatu, 8=alarm kiedy zwarte, 9=alarm kiedy rozwarne, 10=mycie, 11= wymuszone chłodzenie, 12=odtajanie koordynowane.		o37										0	12	0
Konfiguracja oświetlenia (przełącznik 4) 1=ON w trybie nocnym, 2=ON/Off przez układ transmisji danych, 3=ON zgodnie z DI, jeśli funkcję DI określono jako funkcję drzwi lub alarm otwartych drzwi		o38										1	3	1
Załączenie oświetlenia (tylko gdy o38=2)		o39										OFF	ON	OFF
Grzałki poręczowe w czasie pracy w trybie dziennym		o41										0%	100%	0
Grzałki poręczowe w czasie pracy w trybie nocnym		o42										0%	100%	0
Czas trwania cyklu pracy grzałek poręczowych		o43										6 min	60 min	10 min
Sekwencja mycia urządzenia, 0=normalna praca, 1=działają tylko wentylatory, 2=wszystkie wejścia OFF	***	o46										0	2	0
Wybór aplikacji. Patrz str. 6.	*	o61*										1	9	1
Zastosowanie nastaw predefiniowanych. Patrz niżej.	*	o62*										0	6	0
Kod dostępu 2 (ograniczony dostęp)	***	o64										0	100	0
Kopiowanie nastaw do pamięci zewn. Wybierz nr zapisu.		o65										0	25	0
Kopiowanie nastaw z pamięci zewn. Wybierz nr zapisu.	*	o66*										0	25	0
Zmiana nastaw fabrycznych (wg bieżących)		o67										OFF	On	OFF
Serwis														
Stany pracy - Patrz strona 17		S0-S33												
Temp. mierzona przez czujnik S5	***	u09												
Stan wejścia DI1 on/1= zwarte		u10												
Temp. mierzona przez czujnik S	***	u12												
Stan pracy nocnej (on/off)	***	u13												
Temp. mierzona przez czujnik S	***	u16												
Temperatura termostatu		u17												
Odczyt temp. zadanej		u28												
Stan wejścia DI2 on/1 =zwarne		u37												
Temperatura pokazywana na wyświetlaczu		u56												
Temp. termostatu alarmowego		u57												
Stan przełącznika chłodzenia	**	u58												
Stan przełącznika wentylatora	**	u59												
Stan przełącznika odtajania	**	u60												
Stan przełącznika grzałek poręczowych	**	u61												
Stan przełącznika alarmu	**	u62												
Stan przełącznika oświetlenia	**	u63												
Stan przełącznika zaworu na ssaniu	**	u64												
Stan przełącznika sprężarki 2	**	u67												

*) Parametr może być zmieniony tylko jeśli regulacja jest zatrzymana (r12=0)

**) Możliwe sterowanie ręczne, ale tylko kiedy r12=-1.

***) Dla Kodu dostępu 2 (ograniczony dostęp) parametry te są niedostępne

Nastawy fabryczne

Powrót do nastaw fabrycznych wykonywany jest następująco:

- wyłączyć zasilanie sterownika

-trzymając wciśnięte przyciski górny i dolny załączyć zasilanie sterownika.

Tablica nastaw dla uruchomienia podstawowego	Mebel chłodniczy			Komora		
	Koniec odtajania wg czasu	Koniec odtajania wg temp. S5		Koniec odtajania wg czasu	Koniec odtajania wg temp. S5	
Nastawy predefiniowane (o62)	1	2	3	4	5	6
Nastawa temperatury	4°C	2°C	-24°C	6°C	3°C	-22°C
Max. nastawa termostatu (r02)	6°C	4°C	-22°C	8°C	5°C	-20°C
Min. nastawa termostatu (r03)	2°C	0°C	-26°C	4°C	1°C	-24°C
Czujnik termostatu (r15)	100%			0%		
Górna nastawa załączenia alarmu (A13)	10°C	8°C	-15°C	10°C	8°C	-15°C
Dolna nastawa załączenia alarmu (A14)	-5°C	-5°C	-30°C	0°C	0°C	-30°C
Sygnal alarmu temp. (A36)	100%			0%		
Odstęp pomiędzy odtajaniem (d03)	6 h	6h	12h	8h	8h	12h
Czujnik odtajania (d10)	0	1	1	0	1	1
Ustawienie wejścia DI1 (o02)	Mycie urządzenia (=10)			Alarm otwartych drzwi (=3)		
Temp. na wyświetlaczu (o17)	100%			0%		

Fukcje globalne w systemie transmisji danych


Sterownik posiada szereg funkcji, które mogą być stosowane we współpracy z modułem nadrzędnym w systemie transmisji danych. Opis w tabeli poniżej.

Funkcja globalna	Funkcje modułu nadrzędnego	Parametr w EKC 204A
Start odtajania	Odtajanie Schemat roczny	--- Def.start
Koordinacja odtajania	Odtajanie	--- HoldAfterDef u60 Def.relay (stan przekaźnika odtaj.)
Nastawa nocna	Dzień/noc Schemat roczny	--- Night setbck
Sterowanie oświetlaniem	Dzień/noc Schemat roczny	o39 Light Remote (zał. przekaźnika oświetlenia)

Zamawianie

Typ		Opis	Nr katalog.
EKC 204A		Sterownik bez modułu transmisji danych – przygotowany do współpracy z modułem transmisji danych RS 485	084B8520
EKA 179A		Moduł transmisji danych RS 485	084B8565
EKA 181A		Moduł zasilania baterijnego (z brzęczykiem alarmowym), podtrzymujący działanie zegara w przypadku dłuższych przerw w zasilaniu	w przygotowaniu
EKA 182A		Moduł pamięci zewnętrznej	084B8567

Podłączenia elektryczne



Zasilanie

230 V pr. przemiennego.

Czujniki

Czujniki S3 i S4 są czujnikami termostatu.

Nastawa decyduje o tym czy stosowany jest S3 czy S4. Może być stosowana również kombinacja obydwu czujników.

S5 jest czujnikiem odtajania i jest stosowany, jeśli koniec odtajania następuje po osiągnięciu zadanej temperatury.

Sygnaly dwustanowe On/Off

Sygnal ze styków zewnętrznych aktywuje funkcje opisane w menu o02 i o37.

Przełączniki

Poniżej znajduje się opis ogólny. Szczegóły dotyczące różnych aplikacji można odnaleźć na str.6.

DO1: Chłodzenie. Załączenie przełącznika nastąpi gdy wymagane jest chłodzenie.

DO2: Odtajanie. Załączenie nastąpi zgodnie z procedurą odtajania.

DO3: Przełącznik do sterowania wentylatorami lub drugą sprężarką
Wentylatory: Załączenie zgodnie z algorytmem pracy wentylatorów

Sprężarka 2: Załączenie następuje jeśli wymagana jest praca drugiej sprężarki.

DO4: Przełącznik sterujący alarmem ,grzałkami poręczowymi, oświetleniem lub odtajaniem gorącym gazem.

Alarm: Przełącznik jest załączony w czasie normalnej pracy a rozłączony w przypadkach alarmowych oraz w przypadku braku zasilania.

Grzałki poręczowe: Załączenie zgodnie z wymogami aplikacji

Oświetlenie: Załączenie następuje kiedy jest wymagane oświetlenie.

Odtajanie gorącym gazem: Patrz schemat. Załączenie następuje zgodnie z procedurą odtajania.

Transmisja danych

Sterownik jest dostępny w wersjach zapewniających transmisję danych z zastosowaniem MOD-bus lub LON-RS485.

Jeśli stosowana jest transmisja danych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość podłączenia kabli.

Patrz dokumentacja RC.8A.C... .


Sterownik nie współpracuje z modułem monitoringu typu m2

Zakłócenia elektryczne

Przewody czujników temperatury, wejścia DI oraz transmisji danych nie powinny być prowadzone razem z innymi przewodami elektrycznymi.

- Stosować osobne trasy/koryta kablowe
- Zachować odległość co najmniej 10 cm od innych przewodów
- Unikać długich przewodów podłączanych do wejść DI


Odtajanie koordynowane
 – połączenie przewodami



Schemat dotyczy tylko sterowników EKC 204A

Chłodzenie jest przywracane po zakończeniu odtajania przez wszystkie sterowniki.

Odtajanie koordynowane
 – zarządzane przez system transmisji danych



Dane techniczne

Zasilanie	230 V a.c. +15/-15 %, 2,5 VA	
3 czujniki temperatury tego samego typu	Pt 1000 or PTC (1000 omów / 25°C) lub NTC-M2020 (5000 omów / 25°C)	
Dokładność	Zakres pomiarowy	-60 do +99°C
	Sterownik	±1K poniżej 35°C ±0,5K od -35 do +25°C ±1K powyżej +25°C
	Czujnik Pt1000	±0,3K przy 0°C ±0,005K na stopień
Wyświetlacz	LED, 3 cyfrowy	
Wejścia dwustanowe	Sygnał ze styków zewnętrznych Wymagane styki połączone Maksymalna długość przewodów 15 m Stosować dodatkowy zewnętrzny przełącznik dla większych odległości	
Podłączenia elektryczne	Przewód wielożyłowy, max.1,5 mm ²	
Przełączniki	DO1. Chłodzenie	SPDT, I _{max.} = 10 A rezyst./ 6 A AC 15* induk.
	DO2. Odtajanie	SPST NO, I _{max.} = 10 A rezyst. / 6 A AC 15* induk.
	DO3. Wentylator	SPST NO, I _{max.} = 6 A rezyst. / 3 A AC 15* induk.
	DO4. Alarm	SPDT, I _{max.} = 4 A rezyst. / 1 A AC 15* induk. I _{min.} = 1 mA at 100 mV**
Otoczenie	Temp. pracy od 0°C do +55°Ct	
	Temp. składowania i transportu od -40 do +70°C	
	Urządzenie należy chronić przed wibracjami	
Obudowa	IP 65 od frontu Przyciski i uszczelka zintegrowane z obudową.	
Rezerwa zasilania dla zegara	4 godziny	
Zatwierdzenia	Dyrektywa niskonapięciowa EU (LVD) oraz kompatybilność elektromagnetyczna(EMC) dla znaku CE zgodnie z normami: EN 60730-1 i EN 60730-2-9,A1,A2 (LVD) EN50082-1 i EN 60730-2-9,A2	

* Obciążenie AC 15 zgodnie z EN 60947-5-1

** Złote styki zapewniają pracę z minimalnym obciążeniem

