




# INSTRUCTIONS

RT 8L, 14L, 16L, 101L, 140L



017R9501




Fig. 1

RT8L, 14L, 10L

993N3568




Fig. 4

DANFOSS  
A17-446.19.12.21




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 8




Fig. 11 - 614X3009

Pg 13.5

Fig. 2

RT 16L

Fig. 3

RT 140L





Fig. 10



993N3568












Fig. 5



## Termostater med neutralzone

### Tekniske data

*Fast differens (DIFF)*  
 RT 8L og 16L: 1.5K  
 RT 14L: 1.5K/0.7K i min./maks. område  
 RT101L: 2.5K/3.5K i min./maks. område  
 RT 140L: 1.8K/2K i min./maks. område

*Maks. omgivelsestemperatur*  
 RT 8L,14L, 101L,140L: -50 → 70°C (-50 T70)  
 RT 16L: 50°C

### Maks. føler temperatur

RT 8L: 145°C  
 RT 14L: 150°C  
 RT 16L: 100°C  
 RT 101L: 300°C  
 RT 140L: 240°C

*Min. temperaturændringshastighed*  
 < 1K/15 minutter.

*Tæthedgrad*  
 IP 66 iht. IEC 144.

### Kontaktbelastning

Se kontaktdækslet eller fig. 10.  
 Mærkningen, f.eks. 10 (4) A, 400 V ~ a.c. angiver, at der maks. må tilsluttes 10 A ohmsk og 4 A induktiv belastning ved 400 V~.  
 Den maksimale startstrøm ved indkobling af motor (L.R.) må være op til syv gange den induktive belastning.  
 RT opfylder betingelserne i VDE\*0660, Prøvkasse II.  
 \*VDE = Verband Deutscher Elektrotechniker

### Montering

Benyt monteringshullerne pos. 25.  
 Termostaten monteres bedst med håndknappen 5 opad.  
 Termostathuset og kapillarrøret kan anbringes koldere eller varmere end føleren.  
 For RT 8L og 14L kan den cylindriske føler fastgøres til væg ved hjælp af en følerholder 26 eller monteres i brinetank ved hjælp af et dykrør 30 eller en kapillarrørspakdåse 31. Se fig. 1.  
 Skal kapillarrøret føres gennem en væg, gøres dette lettest via et indmuret rør, der lukkes med gummipropper.

### El-tislutning

Kabeltilslutning Pg 13.5.  
 Kabeldiameter 6-14 mm.  
 Ved stiv kabelbeskyttelse anvendes kabelforskrungen vist på fig. 11.  
 Jordforbindelsen tilsluttes jordskruen 38.

### Indstilling

Den ønskede temperatur (= brydetemperaturen for kontakterne 2-3) indstilles ved hjælp af håndknappen 5. Indstillingen aflæses på områdeskalaen 9. Den ønskede neutralzone (Nz) opsøges i diagrammet.  
 På diagrammets nederste skala aflæses den position, neutralzonerrullen 40 skal indstilles på.

### Eksempel: RT 8L

Ønsket temperatur: -2.5°C.  
 Ønsket neutralzone (Nz): 3°C.  
 Med håndknappen 5 indstilles termostaten på -2.5°C. Som det ses af diagrammet, opnås den ønskede neutralzone på 3°C ved at indstille neutralzonerrullen 40 på positionen 2.4.  
 Slutte- og brydetemperaturerne for kontaktssystemet (se fig. 5) bliver herved, idet den faste differens = 1°C.  
 Sluttetemperatur for kontakterne 1-4 = -2.5°C + 1°C = -1.5°C.  
 Brydetemperatur for kontakterne 1-4 = indstillet temperatur: -2.5°C.  
 Sluttetemperatur for kontakterne 1-2 = -1.5°C - 3°C = -4.5°C.  
 Brydetemperatur for kontakterne 1-2 = -4.5°C + 1°C = -3.5°C.

## Thermostats with dead zone

### Technical data

*Fixed differential (DIFF)*  
 RT 8L and 16L: 1.5K (2.7°F)  
 RT 14L: 1.5K (2.7°F) / 0.7K (1.3°F) min./max. range  
 RT 101L: 2.5K (4.8°F) / 3.5K (6.7°F) min./max. range  
 RT 140L: 1.8K (3.2°F) / 2K (3.8°F) min./max. range

### Maximum ambient temperature

RT 8L,14L, 101L,140L: -50 → 70°C (-50 T70) → 70°C (160°F) (-50 T70)  
 RT 16L: 50°C (120°F)

*Maximum bulb temperature*  
 RT 8L: 145°C (290°F)  
 RT 14L: 150°C (300°F)  
 RT 16L: 100°C (210°F)  
 RT 101L: 300°C (570°F)  
 RT 140L: 240°C (465°F)

*Min. temperature variation rate*  
 < 1K/15 minutes.

*Enclosure*  
 IP 66 to IEC144.

### Rating

See switch cover or fig. 10.  
 The marking, e.g. 10 (4) A, 400 V ~ a.c. means that max. connection current is 10 A ohmic and 4 A inductive at 400 V~.

The max. starting current on motor cutin (L.R.) may be up to seven times the inductive load.

RT complies with conditions specified in VDE\*0660, Prøvkasse II.

\*VDE = Verband Deutscher Elektrotechniker

### Fitting

Use the mounting holes item 25.  
 The thermostat is fitted best with the knob 5 facing upwards.

The thermostat housing and the capillary tube can be placed colder or warmer than the bulb.

In the case of RT 8L and 14L, the cylindrical bulb can be fixed to a wall by using a bulb holder 26 or it can be fitted in a brine tank by means of a bulb pocket 30 or in capillary tube gland 31. See fig. 1.

If the capillary tube is to be passed through a wall, it can be done most easily by using a grouted-in pipe closed by rubber plugs.

### Mains connection

Cable connection Pg 13.5.  
 Cable diameter 6-14 mm.  
 The screwed cable entry shown in fig. 11 is used with rigid cable conduit. Earth connection to earth terminal 38.

### Setting

The required temperature (= break temperature of contacts 2-3) is set by rotating the knob 5. The setting can be read on the main scale 9.

The required dead zone (Nz) is found in the diagram. On the lower scale of the diagram, the value at which the dead zone setting disc 40 is to be set, can be read.

### Example: RT 8L

Required temperature: -2.5°C (27.5°F).  
 Required dead zone (Nz): 3°C (5.5°F).  
 The thermostat is set for -2.5°C (27.5°F) by rotating the knob 5.  
 As it can be seen from the diagram, the required dead zone of 3°C (5.5°F) is obtained by setting the setting disc 40 at 2.4.  
 The make and break temperatures of the switch (see fig. 5) are then – with the differential fixed at 1°C (1.8°F):  
 Make temperature of contacts 1-4 = -2.5°C + 1°C = -1.5°C (27.5°F + 1.8°F = 29.3°F).  
 Break temperature of contacts 1-4 = temperature setting: -2.5°C (27.5°F).  
 Make temperature of contacts 1-2 = -1.5°C - 3°C = -4.5°C (29.3°F - 5.5°F = 23.8°F).  
 Break temperature of contacts 1-2 = -4.5°C + 1°C = -3.5°C (23.8°F + 1.8°F = 25.6°F).

## Thermostate mit Neutralzone

### Technische Daten

*Feste Differenz (DIFF)*  
 RT 8L und 16L: 1.5K  
 RT 14L: 1.5K/0.7K min./max. Bereich  
 RT 101L: 2.5K/3.5K min./max. Bereich  
 RT 140L: 1.8K/2K min./max. Bereich

*Max. Umgebungstemperatur*  
 RT 8L,14L, 101L,140L: -50 → 70°C (-50 T70)  
 RT 16L: 50°C

*Max. Fühlertemperatur*  
 RT 8L: 145°C  
 RT 14L: 150°C  
 RT 16L: 100°C  
 RT 101L: 300°C  
 RT 140L: 240°C

*Min. Temperaturänderungsgeschwindigkeit*  
 < 1K/15 Minuten.

*Schutzart*  
 IP 66 nach IEC144.

### Kontaktbelastung

Siehe Kontaktdeckel oder Fig.10.  
 Die Kennzeichnung, z.B. 10 (A) 400 V ~ a.c., gibt an, daß bei 400 V ~ maximal eine Belastung von 10 A ohmsch und 4 A induktiv angeschlossen werden darf. Der maximale Einschaltstrom beim Einschalten eines Motors (L.R.) darf bis zum siebenfachen der induktiven Belastung betragen.  
 RT genügt den Bedingungen für Prøvkasse II nach VDE 0660.

### Montage

Befestigungslöcher Pos. 25 benutzen.  
 Der Thermostat ist am zweckmäßigsten mit nach oben gerichtetem Schaltknopf 5 zu montieren.  
 Bei den Typen RT 8L und 14L kann der zylindrische Fühler mittels eines Führerhalters 26 an der Wand oder unter Anwendung eines Tauchrohrs 30 oder einer Kapillarrohrstopfbuchse 31 im Solebehälter montiert werden. Siehe Fig.1.  
 Die Verlegung des Kapillarrohres durch eine Wand erfolgt am einfachsten mittels eines eingemauerten, mit Gummistopfen abgedichteten Rohres.

### Elektrischer Anschluß

Kabelanschluß Pg 13.5.  
 Kabeldurchmesser 6-14 mm.  
 Bei einem starren Kabelschutz ist eine Kabelverschraubung entspr. Fig. 11 zu verwenden. Die Erdung erfolgt an der Erdungsschraube 38.

### Einstellung

Die gewünschte Temperatur (= Ausschalttemperatur der Kontakte 2-3) wird mittels des Schaltknopfes 5 eingestellt und auf der Bereichskala 9 abgelesen. Darauf wird die gewünschte Neutralzone (Nz) in den Diagrammen aufgesucht. Auf der unteren Skala des Diagramms wird die Einstellposition der Neutralzonerrullen 40 abgelesen.

### Beispiel: RT 8L

Gewünschte Temperatur: -2.5°C.  
 Gewünschte Neutralzone (Nz): 3°C.  
 Mittels Schaltknopf 5 Thermostat auf -2.5°C einstellen.  
 Aus dem Diagramm ist ersichtlich, daß sich die gewünschte Neutralzone von 3°C bei einer Einstellung der Neutralzonerrullen 40 auf die Position 2.4 ergibt. Es ergeben sich hernach für das Kontaktssystem (siehe Fig. 5) bei der fest eingestellten Differenz = 1°C folgende Ein- und Ausschalttemperaturen:  
 Einschalttemperatur der Kontakte 1-4 = -2.5°C + 1°C = -1.5°C.  
 Ausschalttemperatur der Kontakte 1-4 = eingestellte Temperatur: -2.5°C.  
 Einschalttemperatur der Kontakte 1-2 = -1.5°C - 3°C = -4.5°C.  
 Ausschalttemperatur der Kontakte 1-2 = -4.5°C + 1°C = -3.5°C.

## Thermostats

à zone morte

### Caractéristiques techniques

Differentiel fixe (DIFF)

RT 8L et 16L: 1,5K

RT 14L: 1.5K/0.7K min./max. plage de régulation

RT 101L: 2.5K/3.5K min./max. plage de régulation

RT 140L: 1.8K/2K min./max. plage de régulation

Température ambiante max.

RT 8L, 14L, 101L, 140L: -50 → 70°C (-50 T70)

RT 16L: 50°C

Température de bulbe max.

RT 8L: 145°C

RT 14L: 150°C

RT 16L: 100°C

RT 101L: 300°C

RT 140L: 240°C

Vitesse min. de changement de température

< 1 K/15 minutes.

Degré de protection

IP 66 selon IEC 144.

Charge de contact

Voir le couvercle de contact ou la fig. 10. Le marquage de, par exemple 10 (4) A, ~ 400 V a.c. indique qu'au maximum, il est admis de raccorder une charge ohmique de 10 A et une charge inductive de 4 A sous ~ 400 V

Le courant de démarrage maximal à l'enclenchement du moteur (L.R.) est admis à sept fois la charge inductive.

RT accomplit les prescriptions des normes VDE\* 0660, classe d'essai II.

\*VDE = Verband Deutscher Elektrotechniker  
(Association des Ingénieurs Électriciens Allemands).

### Montage

Se servir des trous de montage pos. 25.

Monter le thermostat, de préférence, le bouton 5 orienté vers le haut.

Le boîtier du thermostat et le tube capillaire peuvent être placés dans une ambiance plus froide ou plus chaude que le bulbe.

Pour les RT 8L et 14L, le bulbe cylindrique peut être fixé sur la paroi à l'aide d'un portebulbe 26 ou être monté dans un réservoir de saumure au moyen d'une poche à bulbe 30 ou d'un presse-étoupe capillaire 31.

Voir fig. 1.

Si le tube capillaire doit traverser un mur, le mieux, est de le faire passer par un tube encastré obturé par des bouchons en caoutchouc.

### Connexion électrique

Raccord de câble tube électr. 13.5.

Diamètre de câble: de 6-14 mm.

En cas d'une protection rigide du câble, utiliser le raccord de câble montré fig. 11. Raccorder la mise à la terre à la vis 38.

### Réglage

Régler la température désirée (= la température de déclenchement des contacts 2-3) à l'aide du bouton 5. Lire le réglage sur l'échelle de gamme 9. Chercher la zone morte désirée (Nz) sur le diagramme.

Lire sur l'échelle inférieure du diagramme la position sur laquelle le rouleau de zone morte 40 doit être réglé.

*Exemple: RT 8L*

Température désirée: -2.5°C

Zone morte désirée (Nz): 3°C

A l'aide du bouton 5 régler le thermostat sur -2.5°C. Comme l'ressort du diagramme, la zone morte désirée de 3°C est obtenue en réglant le rouleau de zone morte 40 sur la position 2.4.

Le différentiel fixe étant = 1°C, les températures d'enclenchement et de déclenchement du système de contact (voir fig. 5) seront alors les suivantes:

Température d'enclenchement des contacts 1-4

= -2.5°C + 1°C = -1.5°C.

Température de déclenchement des contacts 1-4

= température de réglage: -2.5°C.

Température d'enclenchement des contacts 1-2

= -1.5°C - 3°C = -4.5°C.

Température de déclenchement des contacts 1-2

= -4.5°C + 1°C = -3.5°C.